

Lidzbark, dnia 06.10.2017r.

BiGK.271.1.13.2017

**Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego
(zapytanie z dnia 03.10.2017r.)**

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą“

Gmina Lidzbark na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie od jednego z wykonawców, którego treść przedstawiono poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie 1:

W dokumentacji przetargowej pojawia się dziennik budowy. Czy Zamawiający posiada w przedmiotowym temacie taki dokument i będzie on przekazany wykonawcy? Czy obiekt budowlany, zrównoważona kierunkowa ścieżka rowerowa będzie realizowana na podstawie zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

Odpowiedź:

Zamawiający przekaze wewnętrzny dziennik budowy .
Obiekt będzie realizowany na podstawie zgłoszenia na budowę.

Pytanie 2:

Dokumentacja projektowa będąca załącznikiem do materiałów przetargowych nosi znamiona projektu koncepcyjnego. Jej dokładność jest niewystarczająca aby na tej podstawie poprawnie wykonać obiekt zwany kierunkową zrównoważoną ścieżką rowerową. Czy Zamawiający może uzupełnić dokumentację przetargową o szczegółowy projekt w tym zakresie który będzie określał poszczególne elementy jakie mają znaleźć się na trasie typu singletracktakie jak: profilowane zakręty i ich parametry, roller'y na odcinkach prostych, mostki/kładki czy sposób odwodnienia trasy, czy może wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w projektowaniu tego typu torów i tras rowerowych, które to doświadczenie pozwoli mu na etapie wykonawstwa przedstawić szczegółowy projekt Zamawiającemu?

Odpowiedź:

Wykonawca na etapie wykonania może przedstawić szczegółowy projekt poszczególnych elementów trasy jednak w ramach kwoty przeznaczonej na zadanie.

Pytanie 3:

Wspomniany wyżej projekt koncepcyjny nie określa grubości warstw konstrukcyjnych kierunkowej ścieżki rowerowej oraz rodzaju materiału z jakiego miałyby być poszczególne odcinki wykonane. Z kolei przedmiar sugeruje wartości/grubości, których niestosujesię na tego typu obiektach, bez określania rodzaju zastosowanego kruszywa. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją która w jednoznaczny sposób pozwoli określić w/w parametry i tym samym poprawnie wycenić przedmiotowe prace?

Odpowiedź:

Proszę o stosowanie grubości warstw zawartych w przedmiarze robót.

Pytanie 4:

Zgodnie z dokumentacją będącą załącznikiem do dokumentacji przetargowej odcinek DE ma być poprowadzony po istniejących drogach oraz oznakowany. Czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniem przebiegu tego odcinka z Zarządcą Drogi oraz projektem oznakowania w/w odcinka na podstawie którego możliwe będzie określenie kosztów tych prac?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada organizację ruchu a odnwieiniu podlegałoby oznakowanie poziome.

Pytanie 5:

W projekcie odcinek trasy AS oznaczony jest jako ścieżka o nawierzchni z kostki betonowej. Czy Zamawiający dysponuje projektem który określa profil, sposób zaoporuowania oraz konstrukcję odcinka o nawierzchni z kostki betonowej na podstawie którego możliwe będzie określenie oraz wycena prac w tym zakresie?

Odpowiedź:

Odcinek trasy AS ma być wykonany z kostki bezfazowej o szerokości 2 m z obrzeżami 30x8 na podudowie podbudowie cementowo-piaskowej o grubości 12 cm po zagęszczeniu.

Pytanie 6:

Odcinek BC prowadzi przez teren rezerwatu. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją bądź uzgodnieniem określającym szczegółowe zasady przebiegu, dopuszczone do zastosowania materiały i sprzęt oraz sposób i termin wykonywania prac na terenie rezerwatu?

Odpowiedź:

Zamawiający jest w posiadaniu umowy dzirżawy wraz z uwagami co możliwe jest do wykonania na danym odcinku.

Pytanie 7:

Czy w świetle powyższych pytań Zamawiający przewiduje uzupełnienie dokumentacji oraz przedłużenie terminu składania ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.10.2017 r. do godz. 12.00 . W związku z tą zmianą otwarcie ofert nastąpi dnia 16.10.2017 r . o godz. 12:30.

Pytanie 8:

Wymagana zapisami SIWZ z dolność techniczna lub zawodowa może okazać się niewystarczająca przy realizacji tak specyficznej i specjalistycznej roboty budowlanej jaką jest wykonanie zrównoważonej kierunkowej ścieżki rowerowej. Wskazane przez Zamawiającego udokumentowanie wykonania roboty budowlanej polegającej na **budowie z kostki chodników, ciągów pieszo-jezdných lub ścieżekrowerowych, ulic lub parkingów** przy dostępnym jedynie projekcie koncepcyjnym może skutkować nienależytym wykonaniem zadania w skutek czego przedmiotowa ścieżka będzie miała mało wspólnego ze zrównoważoną kierunkową ścieżką rowerową typu ‚singletrack‘. Sugerujemy aby Zamawiający wymagał wykazania się doświadczeniem w wykonywaniu lub nadzorze nad realizacją tego typu inwestycji.

Odpowiedź:

Wymagana zapisane w SIWZ dot. zdolność techniczna lub zawodowej, w tym doświadczenie wykonawcy są minimalnymi wymaganiami.

Pytanie 9:

Wymagane zapisami SIWZ doświadczenie osoby kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności drogowej bez ograniczeń może okazać się niewystarczające do prowadzenia merytorycznego nadzoru i w efekcie końcowym właściwego, zgodnego ze sztuką i należytego wykonania zrównoważonej kierunkowej ścieżki rowerowej typu singletrack. Sugerujemy aby Zamawiający wymagał dodatkowo wykazania dysponowaniem w zespole osoby posiadającej doświadczenie w nadzorowaniu tego typu inwestycji oraz ukończony kurs projektowania i wykonywania zrównoważonych kierunkowych ścieżek rowerowych typu singletrackorganizowany np. przez organizację *IMBA International MountainBicyclingAssociation*.

Odpowiedź:

Wymagania zapisane w SIWZ dot. zdolność techniczna lub zawodowej, w tym kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności drogowej posiadający doświadczenie w tym zakresie są minimalnymi wymaganiami.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.

BURMISTRZ

mgr Maciej Bitarek