

Lidzbark, dnia 19.11.2020 r.

BiGK.271.1.12.2020

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulic w Lidzbarku”

Część nr 1 - Przebudowa ulicy Tartacznej i Targowej w Lidzbarku

Część nr 2 - Przebudowa ulicy Podzamcze, Młyńskiej i Cichej w Lidzbarku

Gmina Lidzbark na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie od wykonawcy, którego treść przedstawiono poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie 1:

Proszę o udostępnienie szczegółowego wykazu drzew i krzewów wraz z planem nasadzeń. Proszę określić gatunki roślin i ich parametry.

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej przedstawia wykaz drzew i krzewów, które należy nasadzić:

Część nr 1 Przebudowa ulicy Tartacznej i Targowej w Lidzbarku

Nasadzenia drzew:

Akacja Robinia – 40 sztuk o wysokości od 2,5 do 3,0m i szerokości pnia 8 do 10cm,

Nasadzenia Krzewów:

Trawy pampasowe - ozdobna w różnych odmianach kolorystycznych:

– 150 sztuk sadzonki o wysokość od 20 do 30cm,

– 150 sztuk sadzonki o wysokość od 40 do 50cm,

Lawenda liliowa - 105 sztuk sadzonki o wysokości od 10 do 20cm

Lawenda różowa - 100 sztuk sadzonki o wysokości od 10 do 20cm

Lawenda biała - 105 sztuk sadzonki o wysokości od 10 do 20cm

Część nr 2 przebudowa ulicy Podzamcze, Młyńskiej, i Cichej w Lidzbarku

Obsadzenie kwietników bylinami – 42+63 = 105 sztuk.

Lawenda liliowa - 21 sztuk sadzonki o wysokości od 10 do 20cm

Lawenda biała - 21 sztuk sadzonki o wysokości od 10 do 20cm

– 31 sztuk sadzonki o wysokość od 20 do 30cm,

– 32 sztuk sadzonki o wysokość od 40 do 50cm,

Pytanie 2:

Zwracamy się o udostępnienie specyfikacji technicznej dotyczącej geosiatki, która uwzględniona została w pozycji 49 d.7, tj. „Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym – 305,00 m²”. dot. część 1 - "Przebudowa ulicy Tartacznej i Targowej w Lidzbarku"

Odpowiedź:

Specyfikacja techniczna dotyczącej geosiatki, która uwzględniona została w pozycji 49 d.7, tj.

„Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym – 305,00 m²”

materiał: tworzywo sztuczne PP

dodatki: domieszki surowców mrozoodpornych

kolor: czarny lub zielony

stabilizacja UV: tak

wytrzymałość: powyżej 3,5 kN/m²

gramatura: od 30,0 do 35 g/m²

wielkość oczka: do 12x12 do 16x16 [mm]

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Sporządziła P. Meler

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek