

Działdowo, dnia 04.03.2016 r.

HK.4901.8.2016



Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Zieluńska 26
13-230 Lidzbark

Decyzja

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1412), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz § 16 ust. 1 pkt 4 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

po przeprowadzonej kontroli jakości wody pobranej w dniu 16.02.2016 r. z wodociągu publicznego Dłutowo, SUW Dłutowo – woda czysta i surowa oraz sieć: Ośrodek Zdrowia, ul. Wolności 2, 13-203 Dłutowo, opisanej w protokole Nr HK.4901.8.2016 z dnia 16.02.2016 r. Kod próbki 7/Z/Dz, 8/Z/Dz i 9/Z/Dz, oraz sprawozdania laboratoryjnego: Nr SBW.4051.3.78.Z.2016, SBW.4051.3.79.Z.2016, SBW.4051.3.80.Z.2016 z badania wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbie zbadana w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach Nr 1A i Nr 3A oraz w załącznikach Nr 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Od niniejszej decyzji strona może wnieść odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Do wiadomości:

- Burmistrz Lidzbarka
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark
- a/a

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
mgr inż. Urszula Aurast
kierownik Sekcji HŻZ i PU